Obs. Se vor raporta toti parametri microbiologici si fizico-chimici analizati in cursul anului 2020

**codificările sunt detaliate pe Sheet 3*

					PENTRU ZAP NECONFORME																										
PARAMETRU	NR. ZAP MONITORIZATE	NR. ZAP NECONFORME	NR.TOTAL ANALIZE	NR. ANALIZE NRECONFORME	PERIOADA DE INTERZICERE A FOLOSIRII					CAUZE DE NECONFORMARE						ACTIUNI DE REMEDIERE											CALENDAR ACT. REMEDIERE				CAUZE PT. INCHIDEREA SIST		
					I	V	S	M	L	C	T	P	D	O	S	U	C1	C2	T	P1	P2	D1	D2	S1	E1	E2	I	S	M	L	W	N	O
Escherichia coli (E.coli)	49	21	524	47							T	P							T	P1	P2						I						
Enterococci	49	21	524	54							T	P							T	P1	P2						I						
Stibiu	48	0	100	0																													
Arsen	48	0	100	0																													
Benzene	48	0	100	0																													
Cadmiu	48	0	48	0																													
Crom total	48	0	48	0																													
Cupru	48	0	48	0																													
Cianuri libere	48	0	100	0																													
Cianuri totale	0	0	0	0																													
1,2-dicloretan	48	0	100	0																													
Plumb	48	0	48	0																													
Mercur	48	0	100	0																													
Nichel	48	0	48	0																													
Nitrati	49	0	217	0																													
Nitriti la iesire din statia	45	0	109	0																													
Nitriti in reteaua de distri	48	0	107	0																													
Nitrati/nitriti formula	*	*	*	*																													
Pesticide – Total	48	0	100	0																													
Hidrocarburi Policiclice A	0	0	0	0																													
Seleniu	48	0	100	0																													
Tetracloretena si Triclore	48	0	100	0																													
Trihalometani – Total	48	0	100	0																													
Alte pesticide individuale	0	0	0	0																													
Aluminiu	16	1	92	1							T								T								I						
Amoniu	45	1	147	2						C	T								T								I						
Cloruri	17	0	50	0																													
Clor rezidual liber la cap	49	30	256	52							T								T								I						
Alt parametru reprezent	48	34	224	66							T								T								I						
Clostridium perfringens(	16	7	117	12							T								T	P1	P2						I						
Conductivitate	19	0	164	0																													
Culoare	16	0	65	0																													
Miros	16	0	65	0																													
Gust	16	0	65	0																													
pH	23	3	169	3						C	T								T								I						
Fier	48	3	66	3						C	T								T								I						
Mangan	44	5	66	6						C	T								T								I						
Oxidabilitate	25	0	169	0																													
Bacterii Coliforme	49	21	508	57							T	P							T	P1	P2						I						
Număr de colonii la 22 g	48	17	186	26							T	P							T	P1	P2						I						
Număr de colonii la 37g	48	23	186	38							T	P							T	P1	P2						I						
Turbiditate	27	1	264	2						C	T	P							T								I						
Activitatea Alfa Globală	43	0	43	0																													
Activitatea Beta Globală	43	0	43	0																													
Radon	43	0	43	0																													
Duritate totală	48	24	262	56						C	T								T								I						