

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MARAMURES

430031, Baia Mare, str. G.Cosbuc nr. 31, Romania
Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; Email: dspj.maramures@dspmm.ro

Avizat

DIRECTOR EXECUTIV
DR. RARES POP

INFORMARE

Referitor la actiunea tematica de control pentru verificarea conformitatii unitatilor sanitare publice cu paturi

In conformitate cu Ordinul nr. 128/06.02.2014 privind actiunea de control pentru verificarea conformitatii unitatilor sanitare publice cu paturi la prevederile legale in vigoare, in perioada 03.03.2014-22.03.2014, echipele de inspectori sanitari ai Directiei de Sanatate Publica Maramures au controlat respectarea prevederilor legale in vigoare (Ordin M.S.P. nr. 914/2006, Ordin M.S. nr. 1030/2009, Ordin M.S. nr. 1226/2012, Ordin M.S. nr. 1301/2007, Legea nr. 458/2002, H.G. nr. 974/2004, Ordin M.S. nr. 976/1998, H.G. nr. 924/2005, H.G. nr. 925/2005, Ordin M.S.P. nr. 261/2007, Ordin M.S. 1279/2012, Legea nr. 349/2002) in ceea ce priveste calitatea conditiilor de acordare a serviciilor de asistenta medicala a unitatilor sanitare publice cu paturi, cu exceptia Spitalului Judetean de Urgenta.

In perioada 01.04.2014 – 30.05.2014 s-au efectuat actiuni de recontrol la termenele dispuse pentru remedierea deficientelor constatate.

In urma verificarilor efectuate s-au constatat urmatoarele probleme deosebite:

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei

-neasigurarea apei calde curente in sectiile Ginecologie, Cardiologie, Pediatrie, Ortopedie, Oftalmologie, Oncologie - termen de remediere-6 luni;

Spitalul Orasanesc Viseu de Sus

-lipsa apa calda curenta in sectiile Chirurgie-sala de consultatii, ORL-Oftalmologie, Pneumoftziologie - saloane, Ginecologie-ploscar, Spalatorie, Pediatrie-saloane, Dermatologie-saloane si sala de tratamente- termen de remediere –3 luni;


Spital de Recuperare Borsa

-lipsa apa calda curenta in sectiile ATI-salon aseptice, Chirurgie, Sala de Nasteri-reanimare nou nascuti, salon travaliu si ploscar, CPU, Neurologie, Recuperare-sala de tratamente, Cardiologie-ploscar, Laborator, ORL-Oftalmologie-saloane, Spalatorie - termen de remediere – 6 luni.

Au fost recoltate 92 probe de sanatate din care: 10 necorespunzatoare si 82 corespunzatoare.

Au fost aplicate 14 sanctiuni contraventionale (4 amenzi si 10 avertismente scrise) conform HG nr. 857/2011, dupa cum urmeaza:

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei-1 amenda - art. 33, lit. d si art. 31, lit. a, in valoare de 8.000 lei si 8 avertismente scrise;



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI MARAMURES

430031, Baia Mare, str. G.Cosbuc nr. 31, Romania

Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; Email:dspj.maramures@dspmm.ro

Spitalul de Psihiatrie Cavnic -1 amenda- art. 33, lit. d, in valoare de 5.000 lei;
Spitalul Orasenesc Viseu de Sus – 1 amenda- art. 30, lit. j in valoare de 5.000 lei si 2 avertismente scrise;

Spitalul de Recuperare Borsa – 1 amenda- art. 33 lit. d in valoare de 5000 lei.

Urmare adresei Ministerului Sanatatii nr. EN 993/ 06.02.2014, si a Ordinului MS nr. 303/19 03 2014 in perioada 24.03.2014-31.03.2014 s-au desfasurat controale incrucisate la Spitalele Judetene de Urgenta si Institute pentru verificarea conformitatii la prevederile legale in vigoare.

In urma recontroalelor efectuate s-a constatat ca neconformitatile cu termen scurt au fost remediate iar cele cu termen lung sunt in curs de remediere.

La recontrolul efectuat la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare s-a aplicat avertisment scris conform HG 857/2011 art. 31, lit. a.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DR. CARMEN SIMA